

Majątek Sieciowy  
Planowanie i Budowa Sieci Sn/nN  
DM-R

**Data:**  
09 września 2024 r.

## **SPECYFIKACJA ZADANIA**

### **Znak: .....**

**Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji linii nap. nN w ul. Brodatego oraz budowa odcinka linii kablowej nN wzdłuż ul. Brodatego i Magnackiej w Warszawie.**

- 1) Likwidacja odcinka linii nap. nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 3313 biegnącej wzdłuż ul. Brodatego do słupa krańcowego (niepodlegającego demontażowi) zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 66 ( dz. nr 92\47, obręb 20904).
- 2) Budowa złącza kablowego nN zlokalizowanego w miejscu ogólnodostępnym (w bliskim sąsiedztwie słupa krańcowego), zasilanego odcinkiem linii kablowej nN 4x150 mm<sup>2</sup>/1 kV wyprowadzonej ze złącza kablowego 2-77361-ZK (ul. H. Brodatego 55) oraz odcinkiem linii kablowej nN 4x150 mm<sup>2</sup>/1 kV wyprowadzonej ze złącza kablowego 2-77354-ZK (ul. Magnacka 7)
- 3) Z proj. złącza wyprowadzić kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup>/1 kV, który należy wprowadzić na słup krańcowy.  
Do proj. złącza wprowadzić istniejący kabel nN zasilający budynek zlokalizowany na dz. nr 92\48, obręb 2-09-04.
- 4) W złączu 2-077361-ZK zdemontować dwie listwy 160A. W miejsce zdemontowanych listw zamontować listwę 400A.  
W złączu 2-077354-ZK zamontować listwę 400A.  
W proj. złączu należy przewidzieć rezerwę miejsca dla zamontowania listwy 400A.  
Uwaga!  
Stoen Operator dysponuje tytułem prawnym na budowę nowych kabli (rozbudowę) w pasie kabli istniejących, zlokalizowanych na dz. nr 92\7, 185\1, 185\2 z obrębu 20904.

**Stan istniejący i koncepcję modernizacji przedstawiają załączniki rys. 1**

Niniejsza specyfikacja stanowi warunki realizacji inwestycji celem przedstawienia stosownym organom administracji publicznej.

Projekt powinien uwzględniać przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej w sposób zapewniający ciągłość dostaw energii elektrycznej do Klientów.